




- ▶ Diese Leergehäuse entsprechen nach ordnungsgemäßer Installation und Einbindung in das Schutzleitersystem, der Schutzklasse I nach EN 61140/VDE 0140-1  (Schutz durch Schutzleiter).
- ▶ These empty enclosures comply with protection class I according to EN 61140/VDE 0140-1  (protection by protective conductor). This after having been properly installed and integrated in the protective conductor system.
- ▶ Ces boîtiers vides sont conformes à la classe de protection I selon EN 61140/VDE 0140-1  (protection par conducteur de protection) si l'installation et l'intégration dans le système de raccordement à la terre sont effectuées correctement.